

Tetthetssertifikat

Tetthetssertifikat nr: 04122012-2

Bygningstype: Enebolig

Adresse: Ronatunet, 4513 Mandal

Gnr: 48 **Bnr:** 96

Kravet til total tetthet står i §14-3 i Byggteknisk forskrift TEK10. I veiledningen til denne forskrift er kravet til den totale tettheten kvantifisert som følger:

Type bygning	N ₅₀
Småhus	2,5
Øvrige bygninger	1,5
Passivhus	0,6

Denne boenheten er definert å være "Småhus" og den maksimale totale lekkasjen får være n₅₀ 2,5 omsetninger ved 50 Pa trykkforskjell mellom ute og inne.

Lufttettheten er målt etter NS-EN 13829

Det er brukt 497m³ i beregningene.

Målt lekkasjetall:

N₅₀ = 1,215

omsetninger ved 50 Pa trykkforskjell mellom ute og inne.

Byggteknisk forskrifts krav til total tetthet er oppfylt.

Mandal 4. desember 2012



Stian A Johnsen
Sertifisert termografør

